


ASL LECCE

SERVIZIO SANITARIO DELLA PUGLIA

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
SERVIZIO IGIENE E SANITA' PUBBLICA
DIREZIONE - viale Don Minzoni 8 - 73100 Lecce
tel. e fax 0832.215578
e-mail: sisp@ausl.le.it

UT



pu
655

Lecce, li 15-01-2016

Prot.n.16/1327/RU del 6/10/2015
Prot.n.16/1111/ED dell'8/10/2015

Al Responsabile Area Tecnica
Città di SQUINZANO

ISTRUTTORIA PER IL RILASCIO DI PARERE SOTTO IL PROFILO IGIENICO-SANITARIO SU PROGETTI DI COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICI.

- ⇒ Nuova costruzione
- ⇒ Ampliamento
- ⇒ Variante
- ⇒ Cambio di destinazione d'uso
- ⇒ Restauro e consolidamento statico

Relativo a: CENTRO SOCIALE POLIVALENTE PER ANZIANI

Ditta o privato richiedente	AMMINISTRAZIONE COMUNALE	
Sede legale o indirizzo	Via	SQUINZANO
Tecnico progettista	Ufficio Tecnico Comunale	
Ubicazione dell'opera	Via	SQUINZANO

PARERE IGIENICO SANITARIO : Esaminati gli elaborati progettuali si rilascia parere favorevole dal punto di vista igienico sanitario per il progetto di un Centro Sociale Polivalente per anziano (massimo 30 utenti) alle seguenti condizioni:

- 1) per ogni vano sia garantita una superficie di aeroilluminazione naturale pari ad 1/8 della superficie pavimentata;
- 2) la struttura sia regolarmente allacciata alle reti idrica e fognante pubblica;
- 3) i wc abbiano superficie di areazione non inferiore a 0,50 mq.

Il Procedimento si è concluso in data 02/11//2015



**Il Direttore del Servizio
Dott. Alberto Fedele
D'ordine**

**Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Daniela Tollemeto**